



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 离心机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBL160S3-4 380V 3kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.263-2017

总装图号 1WN.076.BL005

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

1、本证书可代表产品: 防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

YBL160S1-2、4; YBL160S2-2、4; YBL160S3-4; YBL160S4-4; 380V。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

中心主任

颁发日期

2018年06月06日

本证有效期

2018年06月06日至2023年06月05日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 离心机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBL180S2-4 380V 7.5kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.263-2017

总装图号 1WN.076.BL009

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事:

- 1、本证书可代表产品: 防爆标志: Ex d IIB T4 Gb
YBL180S1-2、4; YBL180S2-4; YBL180S3-4; YBL180S-6; 380V。
- 2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

中心主任

颁发日期

2018年06月06日

本证有效期

2018年06月06日至2023年06月05日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





防爆合格证

证号: GYB15.1120X

由 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路86号)

制造的产品:

名称 离心机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBL180S-6

防爆标志 Ex d II B T4 Gb

产品标准 Q/WN.263-2013

图样编号 1WN.076.03011.2

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。


本证书有效期: 2015年2月12日至2020年2月11日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
 3. 隔爆接合面所用紧固件性能等级为8.8。
 5. 安全电气参数: 380V 50Hz/60Hz S2工作制。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一五年二月十二日



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 离心机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBL200M1-6 380V 11kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.263-2017

总装图号 1WN.076.BL015

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事:

- 1、本证书可代表产品: 防爆标志: Ex d IIB T4 Gb
YBL200M1-4、6; YBL200M2-4、6; YBL200S-6; YBL200L1-6; 380V。
- 2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

中心主任

颁发日期

2018年06月06日

本证有效期

2018年06月06日至2023年06月05日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

